



【特記】
・ハッチング室内機は機器の撤去を示す。

【凡例】

—	既設配管を示す
-X-	既設配管切断・撤去を示す
(R)	空調リモコン更新(配線及びボックス共既設再利用)

既設冷媒配管		
記号	液管	ガス管
①	Φ9.5	Φ15.9
②	Φ12.7	Φ25.4
③	Φ15.9	Φ31.8
④	Φ19.1	Φ38.1

訂正	DATE	訂正事項	担当	承認
1				
2				
3				
4				
5				

公立大学法人 下関市立大学		工事名	下関市立大学B講義棟大教室サブ空調設備改修工事
		図名	2階平面図(改修前)
		縮尺	9 / 15